



## МОДУЛЬ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ МШС-7 версия ПО «    »

Этикетка  
АКБС.468213.001 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

**Модуль шлейфов сигнализации МШС-7** АКБС.468213.001 № \_\_\_\_\_  
заводской номер изделия

**Дата выпуска** (изготовления) \_\_\_\_\_

Модуль шлейфов сигнализации МШС-7 предназначен для контроля состояния до 8-ми шлейфов сигнализации (далее по тексту – ШС) и используется в составе приборов приемно-контрольных охранного ППКО 063-64-7М «Аларм-7М» и охранно-пожарного ППКОП 063-64-7 «Аларм-7» (с версией ПО «О»), пожарного и управления ППКП 063-32-9 «Аларм-9» (с версией ПО «П»). Типы устройств, подключаемых к модулю шлейфов сигнализации МШС-7:

- извещатели с нормально-замкнутыми и (или) нормально-разомкнутыми контактами, не потребляющие ток по цепи ШС;
- извещатели, потребляющие ток по цепи ШС с номинальным напряжением питания 12 В и с суммарным током потребления до 1,2 мА в каждом ШС;
- нормально-замкнутые тампер-контакты извещателей;
- кнопки **ТРЕВОГА** с нормально-замкнутыми и (или) нормально-разомкнутыми контактами;
- кнопки **СНЯТИЕ** с нормально-разомкнутыми контактами.

Основные технические данные модуля шлейфов сигнализации МШС-7 приведены в соответствующих руководствах по эксплуатации (Часть 1. Руководство пользователя) приборов приемно-контрольных охранного ППКО 063-64-7М «Аларм-7М», охранно-пожарного ППКОП 063-64-7 «Аларм-7», пожарного и управления ППКП 063-32-9 «Аларм-9».

**Изготовитель** – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141.

Факс: (017) 285-93-59; тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 265-88-49, (029) 640-14-22.

**Сведения о содержании драгоценных материалов:**

Модуль шлейфов сигнализации МШС-7 не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

### 2 Комплектность

Комплектность модуля шлейфов сигнализации МШС-7 приведена в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Количество, шт
АКБС.468213.001	Модуль шлейфов сигнализации МШС-7	1
АКБС.685622.008	Жгут	1
	Резистор С2-23-0,125-2,7 кОм ± 5% А-В-В	9

### 3 Свидетельство о приемке

Модуль шлейфов сигнализации МШС-7 изготовлен в соответствии с ТУ ВУ 100435764.017-2010 и признан годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП \_\_\_\_\_

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

### 4 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества модуля шлейфов сигнализации МШС-7 требованиям технических условий ТУ ВУ 100435764.017-2010 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).