

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	<b><u>Оборудование и материалы</u></b>							
1.	Прибор приемно-контрольный пожарный и управления «Аларм-9» исходный вар.2 в составе:							
	1. ПС-7М – 1шт.; 2. МЦ-7 – 1шт.; 3. МП-9 – 1шт.; 4. МШС-7 – 1шт.; 5. МШС-92 – 1шт.; 6. МР-7 – 1шт.; 7. УС1-7М – 1шт.; 8. УС2-7 – 1шт.			ЗАО "Аларм"	компл.	1		
2.	Модуль <b>МШС-92</b>			ЗАО «Аларм»	штука	1		
3.	Устройство доступа <b>УД-1Т</b>			ЗАО «Аларм»	штука	1		
4.	Аккумуляторная батарея <b>12В/18А*ч</b>				штука	1		
5.	Устройство объективное <b>УО СПИ «Молния»</b>				штука	1		
6.	Аккумуляторная батарея <b>12В/7,2А*ч</b>				штука	1		
7.	Извещатель пожарный дымовой двухпроводный <b>ИП212-5М</b>			Фармтехсервис	штука	89		
8.	Извещатель пожарный ручной <b>ИП5-2Р</b>			Фармтехсервис	штука	4		
9.	Транспарант светозвуковой <b>АСТО-12С</b> с надписью «Выход»			Авангардспецмонтаж	штука	8		
10.	Транспарант световой <b>АСТО-12С</b> с указателем направления движения влево			Авангардспецмонтаж	штука	1		
11.	Оповещатель светозвуковой <b>ЗОС-1М</b>			Фармтехсервис	штука	1		
12.	Оповещатель звуковой <b>ПКИ-1</b>			Комтид	штука	4		
13.	Бокс навесной установки на 2 места <b>RNTO-2S</b>			Polo	штука	1		
14.	Автоматические выключатели <b>ELS-6/1В</b>			Polo	штука	2		
15.	Шина «0»				штука	2		
16.	Коробка монтажная <b>КО-8</b>				штука	60		
17.	Кабель <b>КСВВ 2x0,5</b>				м	685		
18.	Кабель <b>КСВВ 4x0,5</b>				м	3		

Инв. № Подп. и дата Взам. инв.

						*/14- ПСО.С			
						Модернизация системы пожарной сигнализации офисного здания			
Изм.	Коли	Лист	Недо	Подпис	Дата				
Разраб.	Штлюто				11.1	Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Матусевич				11.1		С	1	2
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	ЗАО «Аларм»		

