

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОССТАНДАРТ

№ 0128803



Серия А

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре
№ ВУ/112 02.01. 033 00176

Срок действия с 06.08.2013 по 05.08.2018

Аккредитованный орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение "Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. 233-93-99, факс 294-64-83, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная НТ ЗАО "Аларм", Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 18

и представленная на сертификацию под наименованием Прибор приемно-контрольный пожарный и управления ППКП 063-32-9 "Аларм-9".

Серийное производство

код ОКП РБ – 31.62.11

ТУ ВУ 100435764.016-2012 с изм. 1

код ТН ВЭД ТС – 8531103000

соответствует требованиям технических нормативных правовых актов:

ТР 2009/013/ВУ статья 5, п.п. 3.7.1, 3.7.5 (СТБ 11.14.01-2006 п.п. 5.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.6, 5.1.3-5.1.5, 5.1.7, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.1-5.2.4, 5.2.6, 5.2.11, 5.2.12, 5.4.1-5.4.6, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.12, 7.1-7.4, 7.7, 8.1, 8.3-8.7, 9.1, 9.2, 10.3-10.6, 10.8, 10.10, 11, 12, 14; ГОСТ 30737-2001 п.п. 5.2.1-5.2.5, 5.2.5.1-5.2.5.5, 5.2.6-5.2.9, 5.2.11, 5.2.13-5.2.21, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4-5.5.11, 6.2-6.7)

Заявитель (изготовитель, продавец) НТ ЗАО "Аларм", Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 51, литер Ж, ком. 308А

код УНП – 100435764

Сертификат выдан на основании:

а) документов акт о результатах анализа состояния производства от 15.07.2013;

б) протоколов испытаний ИЦ "НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ", № ВУ/112 02.1.0.0042, №№ 04-52/331П от 04.03.2013 с дополнением № 1 от 18.07.2013, 04-52/332П от 04.03.2013 с дополнением № 1 от 18.07.2013.

Инспекционный контроль осуществляет Орган по сертификации РЦСиЭ МЧС РБ

Особые отметки Сертификат хранить не менее пяти лет после окончания срока действия

Дополнительная информация



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт-аудитор

И.В.Перминов

инициалы, фамилия

П.В.Артемов

инициалы, фамилия