



## Устройство доступа УД-1Т

Этикетка

АКБС.425728.006 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-1Т АКБС.425728.006 \_\_\_\_\_  
количество, шт.

Устройство доступа УД-1Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

**ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-1Т при прямом воздействии атмосферных осадков!**

#### Таблица выводов устройства доступа УД-1Т

Цвет провода	Цепь
Черный	Катод светодиода
Красный	Анод светодиода
Белый	Корпус устройства доступа / Тампер-контакт
Белый	Корпус устройства доступа / Тампер-контакт
Синий	Центральный контакт устройства доступа

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-1Т см. на обороте.

**Изготовитель** – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141.

Факс: (017) 285-93-59; тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 265-88-49, (029) 640-14-22.

**Сведения о содержании драгоценных материалов:**

Устройство доступа УД-1Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

### 2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-1Т изготовлено в соответствии с ТУ РБ 14575773.002-96 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

\_\_\_\_\_   
личная подпись

\_\_\_\_\_   
расшифровка подписи

\_\_\_\_\_   
год, месяц, число

### 3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации \_\_\_\_\_

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-1Т

