



Устройство доступа УД-3Т

Этикетка

АКБС.425728.007 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Устройство доступа УД-3Т АКБС.425728.007 _____
количество, шт.

Устройство доступа УД-3Т предназначено для считывания кодов электронных ключей доступа и используется в приборах приемно-контрольных охранных, пожарных, охранно-пожарных и модулях сопряжения «Аларм-GSM3».

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация устройства доступа УД-3Т при прямом воздействии атмосферных осадков!

Таблица выводов устройства доступа УД-3Т

Цвет провода	Цепь
Желтый	Катод светодиода
Белый	Анод светодиода
Серый	Корпус устройства доступа
Зеленый	Центральный контакт устройства доступа
Коричневый	Тампер
Розовый	Тампер

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т см. на обороте.

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141.

Факс: (017) 285-93-59; тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 265-88-49, (029) 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

Устройство доступа УД-3Т не содержит драгоценные материалы и цветные металлы.

2 Свидетельство о приемке

Устройство доступа УД-3Т изготовлено в соответствии с ТУ ВУ 100435764.017-2010 и признано годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 30 мес с момента приобретения.

Дата реализации _____

Габаритные и установочные размеры устройства доступа УД-3Т

