

Приложение Л

(обязательное)

Создание сквозных отчетов (без сортировки по паролям) по всем событиям на объектах

1. Создание сквозных отчетов в АРМ ДИ

Отчет создается в АРМ ДИ версии 3.9.16 и старше

Для создания отчета требуется войти в пункт меню «Отчеты / Сквозной отчет по всем событиям на объектах», рис. 1.





Рис.1

Выберите критерии для формирования отчета: (Рис. 2).



Сквозной отчет по всем событиям на объектах

Создавать отчеты

По событиям:

всем

по выбранным:

- Неисправность
- Взятие шлейфов
- Снятие шлейфов
- Код служб
- Тревога
- Экстренный вызов
- Тест
- Изменение состояния
- Авария абонентской линии
- Отм. э/м + Вскр.ПКП + Тест

События отбирать по дате:

С : время : 14:41:31 дата : 27.03.2011

ПО : время : 14:41:31 дата : 27.04.2011

Объект

все

выбранный

Создать отчет Отмена

Рис.2

- по всем событиям, либо по выбранным событиям;
- по всем объектам, либо по одному выбранному объекту.

Установите требуемый временной диапазон для формирования отчета и нажмите кнопку «Создать отчет»

Отчет создается в формате Microsoft Excel, и может быть выведен на печать, рис. 3.

ОТЧЕТ ПО СОБЫТИЯМ НА ОБЪЕКТАХ БЕЗ ГРУППИРОВКИ С 11 ч 38 м 31 с 27.07.2010 г. - ПО 11 ч 38 м 31 с 27.04.2011 г.

№	ПАРОЛЬ	НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС	Кат.важности	СОБЫТИЕ	ВИД	ДАННЫЕ	ДАТА	ВРЕМЯ
1	004-001-013	СП 810 ОПС	Партизанский пр. , д.107, к., кв.	Охранный	Код служб	ГЗ кл.№ 11		28.07.2010	3:33:45
2	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	6:56:10
3	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	7:28:11
4	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Приём от ОП в трёх циклах опроса искажённого извещения		28.07.2010	8:04:10
5	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	8:16:25
6	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	10:01:40
7	006-001-003	СП 018 ОПС	Якубовского, д.32, к.1, кв.	Пожарный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	10:06:06
8	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	10:23:58
9	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Тест	Включение прибора		28.07.2010	10:24:30
10	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Тест	Включение прибора		28.07.2010	10:24:42
11	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	10:24:51
12	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	10:25:14
13	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Тест	Включение прибора		28.07.2010	10:25:36
14	001-001-004	СП 807 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	10:25:44
15	007-001-002	СП 818 ОПС	Хоружей В. , д.31, к., кв.	Охранный	Тест	Включение прибора		28.07.2010	10:25:55
16	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	11:43:47
17	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	11:44:16
18	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Тест	Включение прибора		28.07.2010	11:46:14
19	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	11:47:48
20	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Тест	Включение прибора		28.07.2010	11:48:15
21	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Неисправность	Вскрытие		28.07.2010	11:48:23
22	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Авария абонентской линии	Отсутствие ответа от ОП в трёх циклах опроса		28.07.2010	11:48:47
23	007-001-002	СП 818 ОПС	Логойский тракт , д.9, к., кв.	Охр/Пожар	Тест	Включение прибора		28.07.2010	11:49:58

Рис.3