



## МОДУЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ФИЛЬТРОВ МЛФ20

Этикетка

АКБС.426429.001 ЭТ

### 1 Основные сведения об изделии

**Модуль линейных фильтров МЛФ20 АКБС.426429.001**

№ \_\_\_\_\_  
заводской номер изделия

**Дата выпуска (изготовления)** \_\_\_\_\_

Модуль линейных фильтров МЛФ20 предназначен для коммутации 20-ти абонентских линий связи с ППК; задания метода манипуляции обмена с ППК (частотной или амплитудной) с помощью расположенных на плате перемычек «АМ» («АМ1» и «АМ2»); получения информации от ППК и трансляции ее к МУЦ; получения запроса к ППК от МУЦ по стыку RS485, дешифрации адреса ППК, открытия канала, соответствующего адресу ППК, и трансляции запроса к ППК; отображения на цифровом индикаторе уровня сигнала (мВ) ответа ППК, адрес которого выбран.

Основные технические данные модуля линейных фильтров МЛФ20 приведены в руководстве по эксплуатации ретрансляторов «Аларм»

#### **Изготовитель**

НТ ЗАО «Аларм», Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141  
Факс: (017) 285-93-59; тел: (017) 285-94-01, 268-67-59, 265-88-49, (029) 640-14-22.

#### **Сведения о содержании драгоценных материалов:**

Золото – 0,006 г; серебро – 0,05 г.

### 2 Свидетельство о приемке

Модуль линейных фильтров МЛФ20 изготовлен в соответствии с ТУ ВУ 100435764.015-2010 и признан годным для эксплуатации.

Начальник БТК

МП

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества модуля линейных фильтров МЛФ20 требованиям технических условий ТУ ВУ 100435764.015-2010 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).