



ЯЧЕЙКА УСЗ-ЧМ
Этикетка
АКБС.468353.006 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Ячейка УСЗ-ЧМ АКБС.468353.006 № _____
заводской номер изделия

Дата выпуска (изготовления) _____

Ячейка УСЗ-ЧМ предназначена для сопряжения коммутатора линий телефонного КЛТ200 с устройством трансляции и обработки информации УТОИ и обеспечения работы КЛТ200 с объектовыми приемно-контрольными приборами, использующими частотную либо амплитудную манипуляцию.

Внимание! Выбор вида манипуляции осуществляется с помощью перемычек JP1 (JP2) для канала 1 (канала 2): перемычка снята – частотная манипуляция (ЧМ), перемычка установлена – амплитудная манипуляция (АМ).

Изготовитель – НТ ЗАО «Аларм».

Республика Беларусь, ул. Ф.Скорины, 51, литер Ж, г. Минск, 220141.

Факс: (017) 285-93-59; тел.: (017) 285-94-01, 268-67-59, 265-88-49, (029) 640-14-22.

Сведения о содержании драгоценных материалов:

золото – 0,014 г;

серебро – 0,31 г.

2 Свидетельство о приемке

Ячейка УСЗ-ЧМ изготовлена в соответствии с ТУ РБ 14575773.008-98 и признана годной для эксплуатации.

Начальник БТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

3 Гарантии изготовителя

Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие качества ячейки УСЗ-ЧМ требованиям технических условий ТУ РБ 14575773.008-98 при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес с момента ввода в эксплуатацию (при условии ввода в эксплуатацию не позднее 6 мес со дня приобретения).