

## Памятка

по подключению ППКО (всех производителей \*) к ПЦН «Алеся-01» подразделений Департамента охраны по каналам Ethernet, GSM (GPRS/UMTS) посредством лицензионного ПО транспортного уровня, переданного Департаменту охраны МВД Республики Беларусь по договору № 129 от 3.08.2018г.

Лицензионное ПО:

- TransportLevelPPKO верс.3.6 (ключ защиты ПО ПЦН тип «E»);
- TransportLevelGPRS верс.3.6 (ключ защиты ПО ПЦН тип «G»);
- TransportLevelDOUBLE верс.1.4(ключ защиты ПО ПЦН тип «W»).

Описание технических характеристик и функциональных возможностей ПО изложены в приложениях к лицензионному договору.

Описание ключей защиты, их технические характеристики, способы подключения, взаимодействия с ПО, расширения емкости изложены в Руководстве по эксплуатации «Ключ защиты ПО ПЦН «Алеся-01» АКБС.467369.003РЭ (прилагается к ключам защиты, размещена на сайте alarm.by).

Подключение ППКО осуществляется:

1. При наличии в составе ПЦН «Алеся-01» выше перечисленных ПО и соответствующих ключей защиты ПО.
2. При отсутствии ключей защиты требуемого типа – их необходимо приобрести в НТ ЗАО «Аларм» установленным порядком.
3. Приобретенные ранее (в 2017г.) ключи защиты всех типов с вер. ПО 2.0 могут быть перепрограммированы в ПО вер.3.0 с необходимым типом ключа (по письму –заявке с предоставлением ключа защиты). При заказе ключа можно одновременно оформить заявку на расширение его емкости до необходимой
4. Ключи защиты ПО ПЦН (их материальная часть) оформляются по ТТН, входящие в них программные алгоритмы (объект интеллектуальной собственности) передаются по акту приема-передачи установленной формы, оформляемом вместе с ТТН.
5. Увеличение первоначальной емкости ключа защиты (1) до необходимой, но не менее 10 в одной заявке, осуществляется электронным способом по заявке формы 1 и алгоритму, описанному в РЭ на ключ защиты. Форму 1 также можно скопировать из Приложения 1 к Памятке.
6. Увеличение емкости – получение программных модулей ключа защиты (объектов интеллектуальной собственности) с увеличенной (до заказанной) емкости – оформляется актами приема – передачи установленной формы.

Дополнительно:

1. Для подразделений Департамента охраны с общей емкостью СПИ «АСОС Алеся» до 500 направлений (паролей) количество фактически имеющихся на момент обращения ППКО в составе СПИ, работающих по каналам GSM/GPRS/UMTS (подтверждается Областным управлением Департамента охраны), включается в емкость ключа безвозмездно при расширении емкости по 1-ой заявке подразделения. – (согласовано с Департаментом охраны Дополнительным соглашением №1 от 26.09.2018 г. к договору №129 от 03.08.2018г.).

2. Для подразделений Департамента охраны с общей емкостью СПИ «АСОС Алеся» более 500 направлений (паролей) рекомендуется для работы по каналам GSM (GPRS /UMTS) или по 2-м активным каналам (Ethernet/GSM) приобретать отдельное устройство УПО GSM производства не ранее 01.01.2017г.

3. Одно направление (1 пароль) – ППКО с емкостью шлейфов сигнализации до 32-х. При подключении более 8-ми ППКО реализованных группами по 8–м ШС требуется количество направлений (паролей) равное количеству групп.

Примечание:

\*- **ППКО (всех производителей)** – ППКО производства Республики Беларусь, работающие в составе СПИ «АСОС Алеся» по «Протоколу информационно-логического обмена информацией между ПЦН ППКО в СПИ «АСОС Алеся» по Ethernet/GPRS каналам связи» (вер.4 ред.2014 от 7.10.2014 с дополнениями) и включенные в «Перечень технических средств и систем охраны, разрешенных к применению на объектах, охраняемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь».

# Приложение 1

## Форма № 1

(письмо- заявка от собственника ПЦН «Алеся-01») \*

Зам. директора по  
маркетингу  
НТ ЗАО «Аларм»

### Заявка

Прошу увеличить емкость ключа защиты ПО ПЦН «Алеся-01» \*\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(зав. № ключа)

\_\_\_\_\_

(тип ключа («E», «G», «W»- количество подключенных ППКО)

Установленного на \_\_\_\_\_ ПЦН «Алеся-01» \_\_\_\_\_  
(сервере, АРМ ДО)

ОДО г. \_\_\_\_\_ ул. \_\_\_\_\_ дом \_\_\_\_\_

до \_\_\_\_\_ ППКО.  
(кол-во)

Информационный файл KZ. (info) на \_\_\_\_\_ отправлен на \_112@alarm.by  
(дата формирования)

с электронной почты \_\_\_\_\_  
(указать адрес эл.почты) \_\_\_\_\_ (дата)

Начальник отдела \_\_\_\_\_ Ф.И.О.  
(подпись)

Примечание: \* - оформляется на бланке Заказчика

\*\* - при отсутствии ключа защиты ПО ПЦН «Алеся-01» («E-0», «G-0», «W-0» или с другой емкостью) – оформляется заявка в НТ ЗАО «Аларм» на приобретение ключа необходимого типа.

\*\*\*- при необходимости подключения ППКО к нескольким ПО транспортного уровня – указывается тип каждого ключа и количество направлений для подключения ППКО (изменения емкости) к каждому ключу.